

**ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY
NA PŁYWALNI KRYTEJ W HOTELU „MARIA” PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 134B
W WAŁBRZYCHU**

w okresie od 06.2016 r. – do 06.2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu stwierdza, że w okresie objętym oceną zarządca obiektu nie dokonywał oceny jakości wody do kąpielii w zakresie, określonym w wyżej cytowanym rozporządzeniu, tj.:

1. nie badał jakości wody w nieckach basenowych z wymaganą częstotliwością oraz w zakresie obowiązujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium zewnętrznym z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,
2. nie przekazywał na bieżąco sprawozdań z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałbrzychu,
3. w ramach kontroli wewnętrznej w okresie objętym oceną przedłożył 24 sprawozdania z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody,
4. nie informował ludności o jakości wody na pływalni.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody na pływalni wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu (34 w okresie objętym oceną) wykazały przekroczenia:

- dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych w 14 próbkach – co stanowi 42% przebadanych próbek (w 12 utlenialność, w 2 pH, w 1 mętność),
- dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych w 13 próbkach – co stanowi 39% przebadanych próbek (w 10 bakterie *Pseudomonas aeruginosa*, w 3 ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h, w 1 *Legionella* sp.).

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, ze względu na obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* i *Legionella* sp., stwarzało zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących. Natomiast rodzaj przekroczonych parametrów fizykochemicznych oraz wielkość przekroczeń nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie użytkowników pływalni – były to głównie wskaźniki eksploatacyjne. Odsetek próbek kwestionowanych był duży, co świadczy o braku właściwego nadzoru nad procesem uzdatniania i dezynfekcji wody w nieckach basenowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że nie zostały spełnione wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
lek.med. Małgorzata Bąk